Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

"A Tipi" Muayene Kuruluşu olarak faaliyet gösteren,

EGE NİSAN TEMİZ ODA HİJYENİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TEST VE DOĞRULAMA HİİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres: BARIŞ MAH. ADA ÇİFTLİĞİ CAD. SEVDA APARTMANI NO:7/1 BEYLİKDÜZÜ İstanbul/Türkiye

**Merkez adrese bağlı olarak aynı akreditasyon altında faaliyet gösteren şubelere ait kapsamlar eklerde belirtilmiştir.*

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0111-M

Akreditasyon Tarihi : 03.10.2011

Revizyon Tarihi / No : 18.07.2022 / 09

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **31.01.2024** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17020 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

TÜRKAK
Muayene
TS EN ISO/IEC 17020
AB-0111-M

EGE NİSAN TEMİZ ODA HİJYENİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TEST VE DOĞRULAMA HİİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No: AB-0111-M
Revizyon No: 09 Tarih: 18.07.2022

"A Tipi" Muayene Kuruluşu

Adresi :
BARIŞ MAH. ADA ÇİFTLİĞİ CAD. SEVDA APARTMANI NO:7/1
BEYLİKDÜZÜ İstanbul/Türkiye

Telefon : +90 212 220 8062
Fax : -
E-Posta : info@egenisan.com
Web Sitesi : www.egenisan.com

Temiz Odalar, İlgili Kontrollü Ortamlar ve Havalandırma Sistemleri

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standart/Şartname
16.3. Biyogüvenlik Kabinleri - Aşağı Hava Akış Hızı Ölçümü - İçeri Hava Akış Hızı Ölçümü - Hepa ve Ulpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi - Hava Akış Yönü ve Görselleştirmesi - Alarm ve Diğer Fonksiyonların Kontrolü	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	TS EN 12469 ANSI/NSF-49 IEST-RP-CC034
16.4. Laminar Hava Akış Kabinleri	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	TS EN ISO 14644-1 TS EN ISO 14644-2 TS EN ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 IEST-RP-CC002
16.7. Havalandırma Ve İklimlendirme Sistemleri 16.7.1. Dikdörtgen Kesitli Metal Havalandırma Kanalları 16.7.2. Dairesel Kesitli Metal Havalandırma Kanalları	16.A. İlk Muayene	TS EN 1507 TS EN 12237 ANSI/SMACNA-016 BESA/DW 143
16.2. Üretim Alanları, Laboratuvarlar ve Laminar Hava Akışlı Alanların HVAC Sistemleri - Hava Debisi, Hava Hızı Ve Aynılığının Ölçülmesi - Basınç Farkının Ölçülmesi - Hepa ve Ulpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi - Partikül Sayımı Ve Temiz Oda Sınıflandırılması - Sıcaklık ve Nem Ölçümü - Hava Akış Yönü ve Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi - Geri Kazanım Zamanının Tespiti	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	EudraLex - Volume 4 - Annex 1 Good Manufacturing Practice (GMP) for Human and Veterinary Use FDA cGMP - Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing ISO 14644-1 ISO 14644-2 ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034
16.1. Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri ve Diğer Hastane Hijyenik Alanlarının HVAC Sistemleri - Hava Debisi, Hava Hızı Ve Aynılığının Ölçülmesi - Basınç Farkının Ölçülmesi - Hepa ve Ulpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi - Partikül Sayımı Ve Temiz Oda Sınıflandırılması - Sıcaklık ve Nem Ölçümü - Hava Akış Yönü ve Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi - Geri Kazanım Zamanının Tespiti - Koruma Derecesi veya Türbülans Şiddetinin Ölçümü	• 16.A. İlk Muayene • 16.B. Periyodik Muayene	DIN 1946-4 ISO 14644-1 ISO 14644-2 ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 ASHRAE 170

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı

TÜRKAK
Muayene
TS EN ISO/IEC 17020
AB-0111-M

EGE NİSAN TEMİZ ODA HİJYENİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ DOĞRULAMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No: AB-0111-M
Revizyon No: 09 Tarih: 18.07.2022

"A Tipi" Muayene Kuruluşu

Adresi :
ATIF BEY MAHALLESİ, 5 SOKAK, NO. 60/A, GAZİEMİR, İZMİR
İzmir/Türkiye

Telefon : +90 232 220 8078
Fax :
E-Posta : infoizmir@egenisan.com
Web Sitesi :

Temiz Odalar, İlgili Kontrollü Ortamlar ve Havalandırma Sistemleri

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standart/Şartname
16.3. Biyogüvenlik Kabinleri	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	TS EN 12469 ANSI/NSF-49 IEST-RP-CC034
16.4. Laminar Hava Akış Kabinleri	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	TS EN ISO 14644-1 TS EN ISO 14644-2 TS EN ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 IEST-RP-CC002
16.7. Havalandırma Ve İklimlendirme Sistemleri 16.7.1. Dikdörtgen Kesitli Metal Havalandırma Kanalları 16.7.2. Dairesel Kesitli Metal Havalandırma Kanalları	16.A. İlk Muayene	TS EN 1507 TS EN 12237 ANSI/SMACNA-016 BESA/DW 143
16.2. Üretim Alanları, Laboratuvarlar ve Laminar Hava Akışlı Alanların HVAC Sistemleri - Hava Debisi, Hava Hızı Ve Aynılığının Ölçülmesi - Basınç Farkının Ölçülmesi - Hepa ve Ulpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi - Partikül Sayımı Ve Temiz Oda Sınıflandırılması - Sıcaklık ve Nem Ölçümü - Hava Akış Yönü ve Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi - Geri Kazanım Zamanının Tespiti	16.A. İlk Muayene 16.B. Periyodik Muayene	EudraLex - Volume 4 - Annex 1 Good Manufacturing Practice (GMP) for Human and Veterinary Use FDA cGMP - Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing ISO 14644-1 ISO 14644-2 ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 EudraLex - Volume 4 - Annex 1 Good Manufacturing Practice (GMP) for Human and Veterinary Use FDA cGMP - Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing ISO 14644-1 ISO 14644-2 ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0111-M	EGE NİSAN TEMİZ ODA HİJYENİK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ DOĞRULAMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0111-M Revizyon No: 09 Tarih: 18.07.2022
	"A Tipi" Muayene Kuruluşu
	Adresi : ATİF BEY MAHALLESİ, 5 SOKAK, NO. 60/A, GAZİEMİR, İZMİR İzmir/Türkiye Telefon : +90 232 220 8078 Fax : E-Posta : infoizmir@egenisan.com Web Sitesi :

16.1. Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri ve Diğer Hastane Hijyenik Alanlarının HVAC Sistemleri - Hava Debisi, Hava Hızı Ve Aynılığının Ölçülmesi - Basınç Farkının Ölçülmesi - Hepa ve Ulpa Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi - Partikül Sayımı Ve Temiz Oda Sınıflandırılması - Sıcaklık ve Nem Ölçümü - Hava Akış Yönü ve Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi - Geri Kazanım Zamanının Tespiti - Koruma Derecesi veya Türbülans Şiddetinin Ölçümü	• 16.A. İlk Muayene • 16.B. Periyodik Muayene	DIN 1946-4 ISO 14644-1 ISO 14644-2 ISO 14644-3 IEST-RP-CC006 IEST-RP-CC034 ASHRAE 170

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.